

# obec PETROVICE k.ú. PETROVICE v LUŽICKÝCH HORÁCH

## ÚZEMNÍ STUDIE pro BYDLENÍ PZ5 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a VODOVOD

### IO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE


- potrubí tlakové kanalizace plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 145 m  
( materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2 )
- odbočení přípojek z čerpacích jímek od RD – T 63/50, 6 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška kanalizace DN 50 mm, 145 m
- napojení výřezem na kanalizaci PE 140 mm, T 90/63, 1 ks
- počet nově napojených nemovitostí RD na kanalizaci, 6 ks

### IO 02 – VEŘEJNÝ VODOVOD

- potrubí vodovodu plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 178 m  
( materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2 )
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 10, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 178 m
- napojení výřezem na vodovod PE 90 mm v silnici, 1 ks
- počet nově napojených nemovitostí RD na vodovod, 6 ks



Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souřadnicový systém : JTSK



VYPRACOVAL		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o.	
INVESTOR		NOVÝ BOR, ŽITKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845	
MÍSTO STAVBY		PETROVICE	
DOKUM.		1 : 2001	
ÚČEL		ÚZEMNÍ STUDIE	
MĚŘÍTKO		1 : 250	
Č. ZÁKAZKY		2007/09	
ČÍSLO VÝKRESU		02/02 VYKRESU	
KATASTRÁLNÍ SNÍMEK se ZÁKRESEM		C.2	