



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/223246/14-Dol

CJ MML 024117/15

Vyřizuje: Ing. Radka Doláková

Liberec, dne 05.02.2015

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689/14

415 01 Teplice 1

V zastoupení

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689/14

415 01 Teplice 1

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 26.11.2014 podala

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává povolení

k provedení stavby vodního díla:

„Hrádek nad Nisou, Pod Ovčím kopcem, Příčná - rekonstrukce kanalizace“

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	56409
Název obce	Hrádek nad Nisou
Identifikátory katastrálních území	647373
Názvy katastrálních území	Donín u Hrádku nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	č. 606, 663/1, 677/2, 684
Číslo hydrologického pořadí	2-04-07-07-037
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	IO 01 X: 963603, Y: 701861 IO 02 X: 963403, Y: 701769
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	IO 01 X: 963265, Y: 701855 IO 02 X: 963319, Y: 701811

Stavba obsahuje:**• IO 01.1 stoka "1"**

- stávající kanalizační stoka bude vyměněna za kanalizaci KTH DN 400 v délce 235,0 m a KTH DN 300 v délce 189,5 m,
- výměna kanalizační stoky bude začínat v km 0,000 ve stávající kanalizační šachtě v křižovatce ulic Turistická a Příčná, pokračuje ulicí Pod Ovčím kopcem a bude končit ve stávající šachtě Š 12 u č.p. 209 v km 0,4245,
- v km 0,695 bude napojena současně rekonstruovaná stoka "2",
- na trase je navrženo 11 ks kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců s monolitickým dnem opatřených poklopem DN 600,

• IO 01.2 stoka "2"

- stávající kanalizační stoka bude vyměněna za kanalizaci KTH DN 300 v délce 94,0 m,
- výměna kanalizační stoky bude začínat v km 0,000 napojením na rekonstruovanou stoku "1" v Š3 v křižovatce ulic Příčná a Pod Ovčím kopcem a končit bude v ulici Příčná šachtou Š22 u č.p. 388 v km 0,094,
- na trase jsou navrženy 3 ks kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců s monolitickým dnem opatřených poklopem DN 600.

Účel stavby: splašková kanalizace - odvádění splaškových vod.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracoval Ing. Tomáš Nevole (ČKAIT 0500880) v srpnu 2014; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: vytýčení stavby, dokončení stavby (předání stavby investorovi).
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2016.
6. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel staveb a termín zahájení stavebních prací.
7. Stavebník zajistí před zahájením staveb vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
9. Po ukončení všech prací je investor povinen dle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Bez kolaudačního souhlasu nelze stavbu užívat.
10. K žádosti o kolaudační souhlas budou dále předloženy tyto doklady: vytyčovací výkres, dokumentace skutečného provedení stavby, protokol o předání a převzetí stavby, doklad o zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí, prohlášení o vlastnostech na použité výrobky, vyjádření správců inženýrských sítí ke kolaudaci (ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ARTMETAL ČECHY s.r.o.).
11. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:

ČEZ Distribuce, a.s., zn.: LB/484/14/OP ze dne 25.08.2014:

- Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemních vedení.
- Platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, ČSN 33 3300 a všech dále uvedených podmínek.
- Odstup rekonstruované kanalizace požadujeme od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. provést ve vzdálenosti min. 5,00 m.
- Před záhozem rekonstruované kanalizace zasahují do ochranného pásma stávajícího nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaměstnanci

ČDS, s.r.o. oblasti Liberec překontrolováno dodržení výše uvedených podmínek vč. Zápisu do montážního deníku stavby.

- Před započítím výkopových prací na rekonstrukci kanalizace musí dodavatel stavby vlastníkově nadzemního volného vedení VN 22 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedenou stavbu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Výkopové práce v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.
- Při výše uvedené stavbě nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- V ochranném nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani jiný stavební materiál.
- Veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zařízení budou prováděny s nejvyšší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 3 m.
- Podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrických zařízení umístěného v zájmovém území.
- Pokud nebude možné při výše uvedených pracích dodržet bezpečné vzdálenosti od stávajícího nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude muset být stávající nadzemní volné vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu stavby v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. vypnuto a zajištěno.
- Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů,
- Zemními pracemi nesmí být narušeno zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860,
- ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.: 585654/14 ze dne 29.04.2014:

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi v *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně přeložení *SEK* a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – Lubomír Daniel, tel. 602 476 357, e-mail: lubomir.daniel@telefonica.com (dále jen POS).
- b) Pro účely přeložení *SEK* dle předchozího bodu (c) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.
- c) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.
- d) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.
- e) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data použít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména práva autorského.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O14610095409/OTPCLI/Cho ze dne 26.08.2014:

- Veškeré poklopy kanalizačních šachet, musí být vyzvednuty do nivelety nových komunikací. Toto bude zkontrolováno pracovníky kanalizačního provozu v Liberci a poté potvrzeno sepsáním protokolu.

- Zahájení prací včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby nám bude 15 dní předem, a to písemně nebo e-mailovou poštou.
- Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení se správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
- V místech střetů s našim stávajícím zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.
- Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby.
- Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem a ke zkouškám vodotěsnosti.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000991561, ze dne 08.09.2014:

- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení,
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče,
- u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

ARTMETAL ČECHY s.r.o., ze dne 28.04.2014:

- před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel vlastníka o přesné vytýčení tras stávajícího zemního kabelového vedení VO, technického zástupce města,
- při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení – ČSN 73 6005 a ČSN 33 200-5 52,
- Při překopu Příčné ul. pro uložení kanalizace bude příčně položena chránička kopoflex DN 110 při dodržení veškerých ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení – ČSN 73 6005 a ČSN 33 200-5 52.,
- v případě poškození vrchního nebo zemního vedení VO neprodleně informujte správce VO pana Větrovského na tel .603 241 180, nebo technického zástupce města.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Odůvodnění:

Dne 26.11.2014 podal žadatel, v zastoupení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- 3 paré projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Nevole (ČKAIT 0500880), v srpnu 2014,
- souhlas Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, podle § 15 stavebního zákona č.j.: OSŽP-6852/2014-NOM, ze dne 15.10.2014,
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, ze dne 30.9.2014, zn.: MML/ZP/Pi/163697/14-SZ 163697/14/2 ze dne 30.9.2014,
- rozhodnutí Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, ze dne 14.10.2014, č.j.: OSZP/6858/2014-KRB,
- dohoda o provedení archeologického výzkumu,
- smlouva č. 20/762/RM/14 s Městem Hrádek nad Nisou, ze dne 18.11.2014,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5000991561 ze dne 08.09.2014,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., LB/484/14/OP, ze dne 25.08.2014,
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., zn.:O14610095409/OTPCLI/Cho, ze dne 19.08.2014,
- závazné stanovisko Česká republika – Ministerstvo obrany, zn.: 31536/2014-6440-OÚZ-PCE, ze dne 20.05.2014,
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.: 585654/14, ze dne 29.04.2014,
- vyjádření ARTMETAL ČECHY s.r.o., ze dne 28.04.2014,
- vyjádření správců ostatních sítí k existenci jejich zařízení (České Radiokomunikace, a.s., Policie ČR, GTS Czech s.r.o., ČEZ ICT Services, a.s., UPC Česká republika, s.r.o.),
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- plná moc k zastupování.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 12.01.2015 pod č.j.: ZPVU/4330/223246/14-Dol CJ MML 004976/15.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Účastníci byli upozorněni, že mohou uplatnit své námitky do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Upozornění na již existující povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, vodoprávní úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně neuváděl. Zajištění archeologického dohledu vyplývá taktéž z platného právního předpisu.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle posouzení vodoprávního úřadu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 odst. 1 správního řádu), což odůvodňuje doručování formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

Jelikož se nejedná o rozšíření kanalizační sítě a nevyvolá rekonstrukci žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu, vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení nerozhodl o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu ani nenařídil ke kolaudaci předložit nový kanalizační řád.

Termín k dokončení stavby byl stanoven v souladu s předloženou žádostí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Hrádek nad Nisou, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ARTMETAL ČECHY s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky uvedené v jednotlivých závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádření, týkající se podané žádosti, byly zapracovány do předložené projektové dokumentace a výroku tohoto rozhodnutí.
- Podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutí týkající se dopravního omezení a vodovodních přípojek, nebyly zahrnuty do tohoto povolení, jelikož vodoprávní úřad není příslušný k jejich kontrole.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Ing. Jaroslav Rašín

vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Rozdělovník str. 7:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.11.2014.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:**K vyvěšení na úřední desku:**

1. MML – Odbor kanceláře tajemníka, oddělení komunikací a informací – 1 x na úřední desku
2. MěÚ Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí - 1 x na úřední desku

Účastníci: (dodejky)

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Ostatním účastníkům řízení dle § 85 odst. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

2. Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
4. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
7. ARTMETAL ČECHY s.r.o., IDDS: jfpqt2c
8. osoby s vlastnickými právy k pozemkům a stavbám na p.p.č. 107, 108, 109, 110/1, 596, 607/1, 608/1, 608/2, 610, 635/1, 636, 637, 638, 661, 662/1, 664, 665, 667, 669, 670, 672, 673, 674, 682, 683, 686, 688, 691, 692, 697, 698, 699, 700, 702, 703, 704/1, 711, 714, 719, 720/1, 720/2, 721, 705, 706, 709, 710, 713, 715, 718, 723, 725, 727, 728, 733, 765, 766.

dotčené orgány:

9. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
10. Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g

1 x pro spis (I-3545)